



INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO

San Pedro 3961/65. CP(C1407HNG). Buenos Aires
Tel: (011)-4636-1808 y rotativas. Fax: 54-11-4636-2100
E-mail: dir@iga.com.ar http://www.iga.com.ar

CERTIFICACIÓN DE APTITUD DE USO DE SOMBRERETE PARA VENTILACIÓN DE ARTEFACTOS A GAS.

Nota IGA N° 019124

Buenos Aires, 21 MAY 2004

Actuación N° 72.489

A) IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	Establecimiento Metalúrgico METALGAS S.R.L.	MATRÍCULA	1709
DIRECCIÓN	Suipacha 3844		
LOCALIDAD	Rosario	PROVINCIA	Santa Fe
TELÉFONO	0341-4317402	CP	2000
REPRESENTANTE TÉCNICO	Ing. Alfredo Odetto Matrícula N° 11.296		

B) IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO VERIFICADO

MARCA	METALGAS	MODELOS	Ø 3" y Ø 4"
INDUSTRIA DE ORIGEN	ARGENTINA		
NORMA DE APLICACIÓN	"Disposiciones y normas mínimas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas" de Gas del Estado.		

C) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOMBRERETE METÁLICO PARA LA EVACUACIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN EN ARTEFACTOS A GAS DE CÁMARA ABIERTA. CONSTRUIDO CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO. CON DOS AROS SEPARADORES Y SOMBRERO CÓNICO. ESPESOR MÍNIMO DE CHAPA: 0,30 mm. DIÁMETROS NOMINALES: 3" Y 4". DEMÁS CARACTERÍSTICAS EN UN TODO DE ACUERDO CON EL MODELO VERIFICADO SEGÚN ACTUACIÓN N° 65.629.

D) NOTAS

1 EL ELEMENTO SE ENTREGARÁ APROPIADAMENTE EMBALADO Y CON LAS INSTRUCCIONES DE USO E INSTALACIÓN CORRESPONDIENTES.

INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO


Ing. E. MARTOS
PRESIDENTE

NOTA: LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES EL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO OTORGA LA PRESENTE VERIFICACIÓN FIGURAN AL DORSO